

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 93/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Еланская средняя общеобразовательная школа»

Лыжиной Виктории Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Талицкого ГО, Тугулымского
ГО по пожарному надзору Д.В. Зайкова № 93

от « 07 » октября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 12 » октября 2020 г. по 11 ч 00 мин. « 20 » октября 2020 г.

проведена проверка

инспектором отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакиным Станиславом Юрьевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ «Еланская СОШ»

Свердловская область, Талицкий район, с.Елань, ул.Кузнецова, 2

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МКОУ «Еланская СОШ» Лыжиной Викторией Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной без-	Срок уstra- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	От- метка (под- пись) о вы- пол-
-----------------------	---	---	---	---

		опасности, требования которого (-ых) нарушены		нении (ука- зыва- ется толь- ко выпол полне не- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно из двух имеющихся искусственных водоемов объемом 50 метров кубических, один водоем не исправен и не имеется запаса воды для нужд пожаротушения, ввиду отсутствия герметичности конструкции водоема. Организовать и провести ремонт искусственного противопожарного водоема и обеспечить запас воды для нужд пожаротушения	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г № 390)	01.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО


ОНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант

внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по

«20» октября 2019

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«20» октября 2019 г.



(подпись)

Директор МКОУ «Еланская СОШ»

Лыжина В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 94/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Еланская средняя общеобразовательная школа»

Лыжиной Виктории Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Талицкого ГО, Тугулымского
ГО по пожарному надзору Д.В. Зайкова № 94

от « 07 » октября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 12 » октября 2020 г. по 12 ч 00 мин. « 20 » октября 2020 г.

проведена проверка

инспектором отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакиным Станиславом Юрьевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ «Еланская СОШ»

Свердловская область, Талицкий район, с.Елань, ул.Кузнецова, 18

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МКОУ «Еланская СОШ» Лыжиной Викторией Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной без-	Срок устр- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	От- метка (под- пись) о вы- пол-
-----------------------	---	---	--	---

		опасности, требования которого (-ых) нарушены		3. е тол ко выпол полне не- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На крыльце у запасных выходов с южной стороны отсутствуют ограждения высотой 1,2 метра. На крыльце у запасных выходов с южной стороны выполнить ограждения высотой 1,2 метра	ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.15 СП 1.13130.2009);	01.04.2021	
2.	Металлические наружные лестницы (3 типа) не соответствуют требованиям пожарной безопасности (уклон лестницы более 60 градусов) и не обеспечивают безопасность людей при эвакуации. Металлические наружные лестницы (3 типа) выполнить в соответствии с требованиями пожарной безопасности (уклон лестницы не более 60 градусов)	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.10 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования	01.04.2021	
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а именно заполнение проема в ограждающей конструкции отделяющей данные помещения не соответствует допустимому пределу огнестойкости (EI30) Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения, гладильная, и т.п.) разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а именно заполнение проема в ограждающей конструкции отделяющей данные помещения выполнить с соответствующим пределом огнестойкости (EI30)	ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18, 5.14* табл.2 СНиП 21-01-97).	01.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

В случае несогласия с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«20» октября 2019

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МКОУ «Еланская СОШ»

Лыжина В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» октября 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575903

Владелец Лыжина Виктория Владимировна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022