



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел
в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе
Камышлов, Камышловском и

Пышминском районах

адрес: 623640, Свердл. область, г.

Талица, ул. Красноармейская, д.32

тел.(34371) 2-85-22

E-mail: mail_14@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 667008367/667001001

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЕЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Лыжиной Виктории Владимировне

623603, Свердловская обл., Талицкий
район, с. Елань, Кузнецова ул., 2

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 05.06.2020г.

№ 66-14-13/12-4847-2020

Рассмотрев ходатайство от 05.06.2020 г. об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 24.06.2019г. № 66-14-13/12-2386-2019; приказ №66-14-13/12-44-2020 от 05.06.2020 г. об удовлетворении ходатайства об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 24.06.2019г. № 66-14-13/12-2386-2019; **в отношении МКОУ «Еланская СОШ»**

юридический адрес
дата регистрации
ИНН/ОГРН

623603, Свердловская обл., Талицкий район, с. Елань, Кузнецова ул., 2
28.06.2002
6654008062 / 1026602233503

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Еланская средняя общеобразовательная школа" (623603, Свердловская обл., Талицкий район, с. Елань, Кузнецова ул., 2)				
1.	Обеспечить общеобразовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: обеспечить соответствие питьевой воды централизованного водоснабжения нормативам, предусмотренным СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическому составу: показатель- железо (путем установки систем локальной очистки питьевой воды на вводе в здание школы и /или в пищеблоке). Представить протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие безопасность качества питьевой воды по химическому составу (по показателю железо).	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.4.2.2821-10	3.4. 8.3.	01.08.2020
МКОУ "Еланская средняя общеобразовательная школа" (дошкольная группа) (623603, Свердловская обл., Талицкий район, с. Елань, Кузнецова ул., 18)				
1.	Обеспечить дошкольное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: обеспечить соответствие питьевой воды централизованного водоснабжения нормативам, предусмотренным СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическому составу: показатель- железо (путем установки	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	3.4. 9.3.	01.08.2020

систем локальной очистки питьевой воды на вводе в здание школы и /или в пищеблоке). Представить протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие безопасность качества питьевой воды по химическому составу (по показателю железа).			
2. Обеспечить дошкольное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: обеспечить соответствие питьевой воды централизованного водоснабжения нормативам, предусмотренным СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическому составу: цветность (путем установки систем локальной очистки питьевой воды на вводе в здание и / или в пищеблок). В качестве подтверждения представить протокол лабораторных испытаний, подтверждающий безопасность качества питьевой воды по органолептическим показателям (цветность).	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13	3.5. 9.3	01.08.2020
3. Обеспечить исправное состояние локальной вытяжки системы вентиляции в горячем цехе.		13.4.	01.08.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах по адресу: 623640 Свердловская область, г.Талица, ул.Красноармейская,32, либо на адрес электронной почты: E-mail: mail_14@66.rosпотребнадzor.ru
в срок до 01.08.2020г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить:

1. Документированную информацию о выполнении предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МКОУ «Еланская СОШ» **Лыжину Викторию Владимировну**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе
Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



Метёлкина Наталья Юрьевна

ФИО

Предписание получил:
Директор МКОУ «Еланская СОШ»
Лыжина В.В.

должность, ФИО



Подпись

8.08.2020г.

дата

Место выдачи предписания:

623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах

ПРИКАЗ

об удовлетворении ходатайства об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 05.06.2020г. № № 66-14-13/12-4847-2020

г. Талица

66-14-13/12-111-2020 от 03.09.2020 г.

Главный государственный санитарный врач в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах Наталья Михайловна Яковлева.

Рассмотрев ходатайство от 27.08.2020г. (далее так же Ходатайство) об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 05.06.2020г. № № 66-14-13/12-4847-2020 (далее так же Предписание).

Установил:

В Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах (далее так же Территориальный отдел) от МКОУ «Еланская СОШ» 27.08.2020 г. под вх. № 66-14-3343-2020 поступило Ходатайство об отсрочке исполнения Предписания до 30.07.2021 г. (**МКОУ «Еланская СОШ»-п.1-** Обеспечить общеобразовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: обеспечить соответствие питьевой воды централизованного водоснабжения нормативам, предусмотренным СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическому составу: показатель- железо (путем установки систем локальной очистки питьевой воды на вводе в здание школы и /или в пищеблоке; **дошкольная группа-п.1,2-** обеспечить дошкольное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: обеспечить соответствие питьевой воды централизованного водоснабжения нормативам, предусмотренным СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическому составу: показатель- железо (путем установки систем локальной очистки питьевой воды на вводе в здание школы и /или в пищеблоке), по органолептическому составу: (цветность). Представить протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие безопасность качества питьевой воды по химическому составу (по показателю железо), органолептическому составу: (по показателю цветность); п.3- Обеспечить исправное состояние локальной вытяжки системы вентиляции в горячем цехе.)

МКОУ «Еланская СОШ» просит отсрочить исполнение Предписания, в связи с тем, что предписание не может быть исполнено в полной мере в указанный в нём срок в связи с отсутствием финансирования.

Изучив поступившее Ходатайство и приложенные к нему документы прихожу к следующему.

Исполнение указанного пункта предписания требует финансовых вложений.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие отсутствие средств (финансирования), в том числе: имеется письмо, направленное МКОУ «Еланская СОШ» в адрес отдела образования Администрации Талицкого городского округа. Исходя из изложенного следует, что имеется основание в пользу продления срока исполнения Предписания.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ходатайство от 27.08.2020г. удовлетворить.
2. Продлить срок исполнения выше указанного пункта предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 05.06.2020г. № № 66-14-13/12-4847-2020, выдачей нового предписания со сроком исполнения **до 28.05.2021г.**
3. специалисту - эксперту Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах, Метёлкиной Н.Ю. по продленному предписанию выдать руководителю МКОУ «Еланская СОШ» предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, со сроком исполнения **до 28 мая 2021** года.

Главный государственный санитарный врач в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Н. М. Яковлева

Н.Ю.Метёлкина
8 (34371) 2-84-22



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в Талицком, Байкаловском,

Тугулымском районах, городе

Камышлов, Камышловском и

Пышминском районах

адрес: 623640, Свердл. область, г.

Талица, ул. Красноармейская, д.32

тел.(34371) 2-85-22

E-mail: mail_14@66.rosпотреbnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЕЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Лыжиной Виктории Владимировне

623603, Свердловская обл., Талицкий
район, с. Елань, Кузнецова ул., 2

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 03.09.2020г.

№ 66-14-13/12-8679-2020

Рассмотрев ходатайство от 27.08.2020 г. об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 05.06.2020г. № № 66-14-13/12-4847-2020; приказ №66-14-13/12-111-2020 от 03.09.2020 г. об удовлетворении ходатайства об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 05.06.2020г. № 66-14-13/12-4847-2020; **в отношении МКОУ «Еланская СОШ»**

юридический адрес 623603, Свердловская обл., Талицкий район, с. Елань, Кузнецова ул., 2

дата регистрации 28.06.2002

ИНН/ОГРН 6654008062 / 1026602233503

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Еланская средняя общеобразовательная школа" (623603, Свердловская обл., Талицкий район, с. Елань, Кузнецова ул., 2)				
1.	Обеспечить общеобразовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: обеспечить соответствие питьевой воды централизованного водоснабжения нормативам, предусмотренным СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическому составу: показатель- железо (путем установки систем локальной очистки питьевой воды на вводе в здание школы и /или в пищеблоке). Представить протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие безопасность качества питьевой воды по химическому составу (по показателю железо).	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.4.2.2821-10	3.4. 8.3.	28.05.2021
МКОУ "Еланская средняя общеобразовательная школа" (дошкольная группа) (623603, Свердловская обл., Талицкий район, с. Елань, Кузнецова ул., 18)				
1.	Обеспечить дошкольное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: обеспечить соответствие питьевой воды централизованного водоснабжения нормативам, предусмотренным СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическому составу: показатель- железо (путем установки систем локальной очистки питьевой воды на вводе в здание школы и /или в пищеблоке).	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	3.4. 9.3.	28.05.2021

	Представить протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие безопасность качества питьевой воды по химическому составу (по показателю железо).			
2.	Обеспечить дошкольное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: обеспечить соответствие питьевой воды централизованного водоснабжения нормативам, предусмотренным СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическому составу: цветность (путем установки систем локальной очистки питьевой воды на вводе в здание и / и или в пищеблок). В качестве подтверждения представить протокол лабораторных испытаний, подтверждающий безопасность качества питьевой воды по органолептическим показателям (цветность).	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13	3.5. 9.3	28.05.2021
3.	Обеспечить исправное состояние локальной вытяжки системы вентиляции в горячем цехе.		13.4.	28.05.2021

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах по адресу: 623640 Свердловская область, г.Талица, ул.Красноармейская,32, либо на адрес электронной почты: E-mail: mail_14@66.rospotrebnadzor.ru **в срок до 28.05.2021г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить:

1. Документированную информацию о выполнении предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МКОУ «Еланская СОШ» **Лыжину Викторю Владимировну**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт

Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе
Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Метёлкина Наталья Юрьевна

ФИО

Предписание получил:

Директор МКОУ «Еланская СОШ»
Лыжина В.В.

должность, ФИО

Подпись

03.09.2020г.

дата

Место выдачи предписания:

623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575903

Владелец Лыжина Виктория Владимировна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022